



# SECCIÓN A-A



# PLANTA



**NOTA:**

- EL CAUDALÍMETRO SE INSTALARÁ ENTRE SENDAS LLAVES DE CORTE ALOJADAS FUERA DE LA ARQUETA.
- EN CAUDALIMETROS DE  $\varnothing \geq 300$  mm. SE INSTALARÁ CARRETE DE DESMONTAJE
- LA RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ÁRIDO Y AMBIENTE RELATIVOS A LOS HORMIGONES UTILIZADOS, SE AJUSTARÁN A LA NORMATIVA SECTORIAL VIGENTE

**LEYENDA**

- ① UNIÓN TUBERÍA-BRIDA
- ② TOMA DE PRESIÓN
- ③ CONO DE REDUCCIÓN
- ④ CAUDALIMETRO
- ⑤ ELECTRÓNICA

MODELO:

**ARQUETA ALOJAMIENTO CAUDALIMETRO  
ELECTROMAGNÉTICO**

ESCALA ORIGINAL A4:

S/E

ESCALA GRAFICA:



**M-13a**

ENERO 2023