


SECCIÓN ZANJA



cm			m ³ / ml. DE TUBERÍA		
D	A	B	VACIO TUBERÍA	VOLUMEN DESPLAZADO	HORMIGÓN HM-15
30	110	32	0.119	0.432	0.313
40	120	38	0.204	0.587	0.383
50	130	44	0.302	0.762	0.460
60	160	51	0.419	1.077	0.659

NOTA:

- LONGITUD MÍNIMA DE TUBO 2,40 mts.
- LA TUBERÍA Y EL RELLENO DE HORMIGÓN SE FABRICARÁ CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS (SR).

NOTA:

RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ARIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

MODELO:

ZANJA PARA TUBERÍA DE
HORMIGÓN Ø30 - Ø60

ESCALA ORIGINAL A4:

1:30

ESCALA GRAFICA:



N-1

ENERO 2023